

京都中央信用金庫 橋本支店 ～橋本駅周辺地区～



京都中央信用金庫橋本支店の出入口から店内へは、視覚障害者誘導用ブロックが未設置でした。



出入口からATMまで（手前左側）や受付まで（奥左側）の視覚障害者誘導用ブロックが設置されました。（平成21年12月撮影）

八幡市バリアフリー基本構想の整備目標（本編97ページ）

○ 出入口からATM、及び受付までの視覚障害者誘導用ブロックの敷設。

京都中央信用金庫 橋本支店 ～橋本駅周辺地区～



道路から京都中央信用金庫橋本支店出入口までは、視覚障害者誘導用ブロックは設置されていましたが、JIS規格ではなくわかりにくいものでした。

視覚障害者誘導用ブロックが、JIS規格のわかりやすいものに改修されました。（平成21年12月撮影）

八幡市バリアフリー基本構想の整備目標（本編97ページ）

- 既設の視覚障害者誘導用ブロックのJIS規格への改修。