

京都中央信用金庫 八幡支店 ～八幡市駅及び市役所周辺地区～



京都中央信用金庫八幡支店には、道路から出入口までのスロープがありますが、平坦部とスロープ部がわかりにくい状態でした。

平坦部とスロープ部の明度差を付けたことにより、利用しやすくなりました。(平成21年12月撮影)

八幡市バリアフリー基本構想の整備目標（本編81ページ）

○ 前後路面との明度差等が設けられたスロープ面の改善。

京都中央信用金庫 八幡支店 ～八幡市駅及び市役所周辺地区～



京都中央信用金庫八幡支店の出入口の階段は、段鼻部がわかりにくく出入口への視覚障害者誘導用ブロックが未設置でした。

階段の段鼻部に明度差を付けたことにより視認性がよくなり、階段が降りやすくなりました。また視覚障害者誘導用ブロックが出入口まで設置されました。(平成21年12月撮影)


八幡市バリアフリー基本構想の整備目標（本編81ページ）

- 階段の段鼻部における視認性の向上。
- 北側出入口の道路境界からATM、及び受付までの視覚障害者誘導用ブロックの敷設。

京都中央信用金庫 八幡支店 ～八幡市駅及び市役所周辺地区～



京都中央信用金庫八幡支店の出入口から店内へは、視覚障害者誘導用ブロックが未設置でした。



出入口からATMまで（奥左側）、また受付まで（手前左側）視覚障害者誘導用ブロックが設置されました。（平成21年12月撮影）

八幡市バリアフリー基本構想の整備目標（本編81ページ）

○ 北側出入口の道路境界からATM、及び受付までの視覚障害者誘導用ブロックの敷設。