

水質検査結果(農薬類)

令和5年 8月 22日 採水

項目名			美濃山浄水場原水			目標値			項目名			美濃山浄水場原水			目標値		
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.0005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	51	ジチオビル	0.00009 mg/L未満	0.009 mg/L以下	101	ベンゾピシクロン	0.0009 mg/L未満	0.09 mg/L以下						
2	2,2-DPA(ダラボン)	0.0008 mg/L未満	0.08 mg/L以下	52	シハロホップブチル	0.00006 mg/L未満	0.006 mg/L以下	102	ベンゾフェナップ	0.00005 mg/L未満	0.005 mg/L以下						
3	2,4-D(2,4-PA)	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	53	シマジン(CAT)	0.00003 mg/L未満	0.003 mg/L以下	103	ベンタゾン	0.002 mg/L未満	0.2 mg/L以下						
4	EPN	0.00004 mg/L未満	0.004 mg/L以下	54	ジメタメリン	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	104	ベンディメタリン	0.003 mg/L未満	0.3 mg/L以下						
5	MCPA	0.00005 mg/L未満	0.005 mg/L以下	55	ジメトエート	0.0005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	105	ベンブラカルブ	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下						
6	アシュラム	0.009 mg/L未満	0.9 mg/L以下	56	シメトリン	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下	106	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.0001 mg/L未満	0.01 mg/L以下						
7	アセフェート	0.00006 mg/L未満	0.006 mg/L以下	57	ダイアジノン	0.00003 mg/L未満	0.003 mg/L以下	107	ベンフレセート	0.0007 mg/L未満	0.07 mg/L以下						
8	アトラジン	0.0001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	58	ダイムロン	0.008 mg/L未満	0.8 mg/L以下	108	ホスチアゼート	0.00005 mg/L未満	0.005 mg/L以下						
9	アニロホス	0.00003 mg/L未満	0.003 mg/L以下	59	ダブメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.0001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	109	マラチオン(マラソン)	0.007 mg/L未満	0.7 mg/L以下						
10	アミトラズ	0.00006 mg/L未満	0.006 mg/L以下	60	チアジニル	0.001 mg/L未満	0.1 mg/L以下	110	メコプロップ(MCPPP)	0.0005 mg/L未満	0.05 mg/L以下						
11	アラコール	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下	61	チウラム	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	111	メソミル	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下						
12	イソキサチオン	0.00005 mg/L未満	0.005 mg/L以下	62	チオジカルブ	0.0008 mg/L未満	0.08 mg/L以下	112	メタキシル	0.002 mg/L未満	0.2 mg/L以下						
13	イソフェンホス	0.00001 mg/L未満	0.001 mg/L以下	63	チオフェネートメチル	0.003 mg/L未満	0.3 mg/L以下	113	削除								
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.0001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	64	チオベンカルブ	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	114	削除								
15	イソプロチオラン(IPT)	0.003 mg/L未満	0.3 mg/L以下	65	テフルトリオン	0.00002 mg/L未満	0.002 mg/L以下	115	トミノストロビン	0.0004 mg/L未満	0.04 mg/L以下						
16	削除			66	テルブカルブ(MBPMC)	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	116	トリブジン	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下						
17	イブベンホス(IBP)	0.0009 mg/L未満	0.09 mg/L以下	67	トリクロピル	0.00006 mg/L未満	0.006 mg/L以下	117	メフェナセット	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下						
18	削除			68	トリクロルホン(DEP)	0.00005 mg/L未満	0.005 mg/L以下	118	メブロニル	0.001 mg/L未満	0.1 mg/L以下						
19	インダノファン	0.00009 mg/L未満	0.009 mg/L以下	69	トリシクラゾール	0.001 mg/L未満	0.1 mg/L以下	119	モリネート	0.00005 mg/L未満	0.005 mg/L以下						
20	エスプロカルブ	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下	70	トリフルラリン	0.0006 mg/L未満	0.06 mg/L以下	参考	農薬類	0.01 未満	1 以下						
21	削除			71	ナプロバミド	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下										
22	エトフェンブロックス	0.0008 mg/L未満	0.08 mg/L以下	72	削除												
23	削除			73	ビペロホス	0.000009 mg/L未満	0.0009 mg/L以下										
24	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.0001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	74	ビラクロニル	0.0001 mg/L未満	0.01 mg/L以下										
25	オキサジクロメホン	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	75	ピラゾキシフェン	0.00004 mg/L未満	0.004 mg/L以下										
26	オキシシン銅(有機銅)	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下	76	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下										
27	削除			77	ピリダフェンチオン	0.00002 mg/L未満	0.002 mg/L以下										
28	カズサホス	0.000006 mg/L未満	0.0006 mg/L以下	78	ピリプチカルブ	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下										
29	カフエンストロール	0.00008 mg/L未満	0.008 mg/L以下	79	ピロキロン	0.0005 mg/L未満	0.05 mg/L以下										
30	カルタップ	0.0008 mg/L未満	0.08 mg/L以下	80	フィブロニル	0.000005 mg/L未満	0.0005 mg/L以下										
31	カルバリル(NAC)	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	81	フェニトロチオン(MEP)	0.0001 mg/L未満	0.01 mg/L以下										
32	削除			82	フェノブカルブ(BPMC)	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下										
33	カルボフラン	0.000003 mg/L未満	0.0003 mg/L以下	83	フェリムゾン	0.0005 mg/L未満	0.05 mg/L以下										
34	キノクラミン(ACN)	0.00005 mg/L未満	0.005 mg/L以下	84	フェンチオン(MPP)	0.00006 mg/L未満	0.006 mg/L以下										
35	キャブタン	0.003 mg/L未満	0.3 mg/L以下	85	フェントエート(PAP)	0.00007 mg/L未満	0.007 mg/L以下										
36	クミルロン	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下	86	フェントラザミド	0.0001 mg/L未満	0.01 mg/L以下										
37	グリホサート	0.02 mg/L未満	2 mg/L以下	87	フサライド	0.001 mg/L未満	0.1 mg/L以下										
38	削除			88	ブタクロール	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下										
39	クロメプロップ	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	89	ブタミホス	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下										
40	クロルニトロフェン(CNP)	0.00001 mg/L未満	0.0001 mg/L以下	90	ブプロフェジン	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下										
41	クロルピリホス	0.00003 mg/L未満	0.003 mg/L以下	91	フルアジナム	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下										
42	クロロタロニル(TPN)	0.0005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	92	プレチラクロール	0.0005 mg/L未満	0.05 mg/L以下										
43	シアナジン	0.00001 mg/L未満	0.001 mg/L以下	93	プロシミドン	0.0009 mg/L未満	0.09 mg/L以下										
44	シアノホス(CYAP)	0.00003 mg/L未満	0.003 mg/L以下	94	削除												
45	ジウロン(DCMU)	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	95	プロピコナゾール	0.0005 mg/L未満	0.05 mg/L以下										
46	ジクロベニル(DBN)	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下	96	プロピザミド	0.0005 mg/L未満	0.05 mg/L以下										
47	ジクロルボス(DDVP)	0.00008 mg/L未満	0.008 mg/L以下	97	プロベナゾール	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下										
48	ジクワット	0.0001 mg/L未満	0.001 mg/L以下	98	プロモブチド	0.001 mg/L未満	0.1 mg/L以下										
49	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.00004 mg/L未満	0.004 mg/L以下	99	ペノミル	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下										
50	削除			100	ペンシクロン	0.001 mg/L未満	0.1 mg/L以下										