給水栓水の水質基準に係る全項目検査結果

令和8年度の水質検査計画において、給水栓水の水質基準に係る全項目検査は年間4回を計画しています。
(5月、8月、11月、2月実施)。令和8年8月に実施した検査結果がまとまりましたのでお知らせします。

1　美濃山浄水場系管末給水栓　(住所　野尻一庵)

	項　目　名	水質基準	採　水　日		備　考	
			令和8年5月12日	令和8年8月4日		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0 個/mL	0 個/mL	病原生物	健康に関連する項目
2	大腸菌	検出されないこと	検出されず	検出されず		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	無機物質	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.2 mg/L	0.1 mg/L		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09 mg/L	0.09 mg/L		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	有機物質	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満		
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.12 mg/L	0.22 mg/L	消毒副生成物	
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満		
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.010 mg/L	0.012 mg/L		
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満		
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002 mg/L	0.003 mg/L		
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.017 mg/L	0.022 mg/L		
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L	0.003 mg/L		
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005 mg/L	0.007 mg/L		
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満		
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	金属	水道水が有すべき性状に関する項目
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L	0.02 mg/L		
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満		
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満		
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	14 mg/L	14 mg/L		
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	9.8 mg/L	10 mg/L	無機物質	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	31 mg/L	33 mg/L		
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	98 mg/L	106 mg/L		
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	有機物質	
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満		
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満		
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満		
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満		
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4 mg/L	0.4 mg/L		
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.28	7.39	基礎的性状	
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし		
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		
51	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満		
52	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満		

2 美濃山浄水場系管末給水栓 （住所 川口西扇）

	項 目 名	水質基準	採 水 日		備 考	
			令和8年5月12日	令和8年8月4日		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0 個/mL	0 個/mL	病原生物	健康に関連する項目
2	大腸菌	検出されないこと	検出されず	検出されず		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	無機物質	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.2 mg/L	0.1 mg/L		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09 mg/L	0.09 mg/L		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	有機物質	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満		
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.12 mg/L	0.23 mg/L	消毒副生成物	
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満		
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.010 mg/L	0.013 mg/L		
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満		
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002 mg/L	0.003 mg/L		
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.017 mg/L	0.023 mg/L		
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L	0.003 mg/L		
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005 mg/L	0.007 mg/L		
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満		
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	金属	水道水が有すべき性状に関する項目
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L	0.02 mg/L		
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満		
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満		
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	14 mg/L	13 mg/L		
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	9.8 mg/L	10 mg/L	無機物質	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	30 mg/L	32 mg/L		
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	99 mg/L	103 mg/L		
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	有機物質	
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満		
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満		
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満		
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満		
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4 mg/L	0.4 mg/L		
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.33	7.32	基礎的性状	
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし		
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		
51	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満		
52	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満		

3 月夜田受水場系管末給水栓 （住所 八幡池ノ首）

	項 目 名	水質基準	採 水 日		備 考	
			令和8年5月12日	令和8年8月4日		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0 個/mL	0 個/mL	病原生物	健康に関連する項目
2	大腸菌	検出されないこと	検出されず	検出されず		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	無機物質	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.4 mg/L	0.4 mg/L		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09 mg/L	0.11 mg/L		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	有機物質	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下	0.000005 mg/L	0.000006 mg/L		
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.19 mg/L	0.19 mg/L	消毒副生成物	
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満		
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.016 mg/L	0.025 mg/L		
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L未満	0.004 mg/L		
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002 mg/L	0.005 mg/L		
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.025 mg/L	0.042 mg/L		
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L	0.004 mg/L		
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.007 mg/L	0.012 mg/L		
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満		
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	金属	水道水が有すべき性状に関する項目
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L	0.03 mg/L		
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満		
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満		
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.9 mg/L	10 mg/L		
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	12 mg/L	13 mg/L	無機物質	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	35 mg/L	39 mg/L		
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	81 mg/L	87 mg/L		
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	有機物質	
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満		
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L未満		
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満		
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満		
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6 mg/L	0.7 mg/L		
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.20	7.29	基礎的性状	
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし		
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		
51	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満		
52	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満		

4 月夜田受水場系管末給水栓 （住所 八幡柿ケ谷）

	項 目 名	水質基準	採 水 日		備 考	
			令和8年5月12日	令和8年8月4日		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0 個/mL	0 個/mL	病原生物	健康に関連する項目
2	大腸菌	検出されないこと	検出されず	検出されず		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	無機物質	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.4 mg/L	0.4 mg/L		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09 mg/L	0.11 mg/L		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	有機物質	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下	0.000005 mg/L	0.000006 mg/L		
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.20 mg/L	0.19 mg/L	消毒副生成物	
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満		
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.015 mg/L	0.022 mg/L		
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L		
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002 mg/L	0.005 mg/L		
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.024 mg/L	0.038 mg/L		
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L	0.003 mg/L		
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.007 mg/L	0.011 mg/L		
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満		
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	金属	水道水が有すべき性状に関する項目
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L	0.03 mg/L		
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満		
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満		
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.3 mg/L	10 mg/L		
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満		
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	12 mg/L	13 mg/L	無機物質	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	34 mg/L	38 mg/L		
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	81 mg/L	89 mg/L		
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	有機物質	
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満		
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L未満		
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満		
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満		
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.7 mg/L	0.6 mg/L		
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.24	7.33	基礎的性状	
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし		
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		
51	色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満		
52	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満		