水質検査結果（農薬類）

令和8年8月18日　採水

	項　目　名	美濃山浄水場原水	目　標　値		項　目　名	美濃山浄水場原水	目　標　値		項　目　名	美濃山浄水場原水	目　標　値
1	1,3－ジクロロプロペン（D-D）	0.0006 mg/L未満	0.06 mg/L以下	51	ジメタメトリン	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	101	ベンディメタリン	0.003 mg/L未満	0.3 mg/L以下
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.0008 mg/L未満	0.08 mg/L以下	52	ジメトエート	0.0005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	102	ベンフラカルブ	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下
3	2,4-D（2,4-PA）	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	53	シメトリン	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下	103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.0001 mg/L未満	0.01 mg/L以下
4	EPN	0.00004 mg/L未満	0.004 mg/L以下	54	ダイアジノン	0.00003 mg/L未満	0.003 mg/L以下	104	ベンフレセート	0.0007 mg/L未満	0.07 mg/L以下
5	MCPA	0.00005 mg/L未満	0.005 mg/L以下	55	ダイムロン	0.008 mg/L未満	0.8 mg/L以下	105	ホスチアゼート	0.00005 mg/L未満	0.005 mg/L以下
6	アシュラム	0.009 mg/L未満	0.9 mg/L以下	56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.0001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	106	マラチオン（マラソン）	0.007 mg/L未満	0.7 mg/L以下
7	アセフェート	0.00006 mg/L未満	0.006 mg/L以下	57	チアジニル	0.001 mg/L未満	0.1 mg/L以下	107	メコプロップ（MCPP）	0.0005 mg/L未満	0.05 mg/L以下
8	アトラジン	0.0001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	58	チウラム	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	108	メソミル	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下
9	アニロホス	0.00003 mg/L未満	0.003 mg/L以下	59	チオジカルブ	0.0008 mg/L未満	0.08 mg/L以下	109	メタラキシル	0.002 mg/L未満	0.2 mg/L以下
10	アミトラズ	0.00006 mg/L未満	0.006 mg/L以下	60	チオファネートメチル	0.003 mg/L未満	0.3 mg/L以下	110	削除		
11	アラクロール	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下	61	チオベンカルブ	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	111	メトミノストロビン	0.0004 mg/L未満	0.04 mg/L以下
12	イソキサチオン	0.00005 mg/L未満	0.005 mg/L以下	62	テフリルトリオン	0.00002 mg/L未満	0.002 mg/L以下	112	メトリブジン	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下
13	イソフェンホス	0.00001 mg/L未満	0.001 mg/L以下	63	テルブカルブ（MBPMC）	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	113	メフェナセット	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.0001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	64	トリクロピル	0.00006 mg/L未満	0.006 mg/L以下	114	メプロニル	0.001 mg/L未満	0.1 mg/L以下
15	イソプロチオラン（IPT）	0.003 mg/L未満	0.3 mg/L以下	65	トリクロルホン（DEP）	0.00005 mg/L未満	0.005 mg/L以下	115	モリネート	0.00005 mg/L未満	0.005 mg/L以下
16	削除			66	トリシクラゾール	0.001 mg/L未満	0.1 mg/L以下	参考	農薬類	0.01 未満	1 以下
17	イプロベンホス（IBP）	0.0009 mg/L未満	0.09 mg/L以下	67	トリフルラリン	0.0006 mg/L未満	0.06 mg/L以下				
18	イミノクタジン	0.00006 mg/L未満	0.006 mg/L以下	68	ナプロパミド	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下				
19	インダノファン	0.00009 mg/L未満	0.009 mg/L以下	69	パラコート	0.0001 mg/L未満	0.01 mg/L以下				
20	エスプロカルブ	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下	70	ピペロホス	0.000009 mg/L未満	0.0009 mg/L以下				
21	エトフェンプロックス	0.0008 mg/L未満	0.08 mg/L以下	71	ピラクロニル	0.0001 mg/L未満	0.01 mg/L以下				
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.0001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	72	ピラゾキシフェン	0.00004 mg/L未満	0.004 mg/L以下				
23	オキサジクロメホン	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下				
24	オキシン銅（有機銅）	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下	74	ピリダフェンチオン	0.00002 mg/L未満	0.002 mg/L以下				
25	オリサストロビン	0.001 mg/L未満	0.1 mg/L以下	75	ピリブチカルブ	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下				
26	カズサホス	0.000006 mg/L未満	0.0006 mg/L以下	76	ピロキロン	0.0005 mg/L未満	0.05 mg/L以下				
27	カフェンストロール	0.00008 mg/L未満	0.008 mg/L以下	77	フィプロニル	0.000005 mg/L未満	0.0005 mg/L以下				
28	カルタップ	0.0005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	78	フェニトロチオン（MEP）	0.0001 mg/L未満	0.01 mg/L以下				
29	カルバリル（NAC）	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	79	フェノブカルブ（BPMC）	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下				
30	カルボフラン	0.000003 mg/L未満	0.0003 mg/L以下	80	フェリムゾン	0.0005 mg/L未満	0.05 mg/L以下				
31	キノクラミン（ACN）	0.00005 mg/L未満	0.005 mg/L以下	81	フェンチオン（MPP）	0.00006 mg/L未満	0.006 mg/L以下				
32	キャプタン	0.003 mg/L未満	0.3 mg/L以下	82	フェントエート（PAP）	0.00007 mg/L未満	0.007 mg/L以下				
33	クミルロン	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下	83	フェントラザミド	0.0001 mg/L未満	0.01 mg/L以下				
34	グリホサート	0.02 mg/L未満	2 mg/L以下	84	フサライド	0.001 mg/L未満	0.1 mg/L以下				
35	グルホシネート	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	85	ブタクロール	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下				
36	クロメプロップ	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	86	ブタミホス	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下				
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.00001 mg/L未満	0.0001 mg/L以下	87	ブプロフェジン	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下				
38	クロルピリホス	0.00003 mg/L未満	0.003 mg/L以下	88	フルアジナム	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下				
39	クロロタロニル（TPN）	0.0005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	89	プレチラクロール	0.0005 mg/L未満	0.05 mg/L以下				
40	シアナジン	0.00001 mg/L未満	0.001 mg/L以下	90	プロシミドン	0.0009 mg/L未満	0.09 mg/L以下				
41	シアノホス（CYAP）	0.00003 mg/L未満	0.003 mg/L以下	91	削除						
42	ジウロン（DCMU）	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	92	プロピコナゾール	0.0005 mg/L未満	0.05 mg/L以下				
43	ジクロベニル（DBN）	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下	93	プロピザミド	0.0005 mg/L未満	0.05 mg/L以下				
44	ジクロルボス（DDVP）	0.00008 mg/L未満	0.008 mg/L以下	94	プロベナゾール	0.0003 mg/L未満	0.03 mg/L以下				
45	ジクワット	0.0001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	95	ブロモブチド	0.001 mg/L未満	0.1 mg/L以下				
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.00004 mg/L未満	0.004 mg/L以下	96	ベノミル	0.0002 mg/L未満	0.02 mg/L以下				
47	削除			97	ペンシクロン	0.001 mg/L未満	0.1 mg/L以下				
48	ジチオピル	0.00009 mg/L未満	0.009 mg/L以下	98	ベンゾビシクロン	0.0009 mg/L未満	0.09 mg/L以下				
49	シハロホップブチル	0.00006 mg/L未満	0.006 mg/L以下	99	ベンゾフェナップ	0.00005 mg/L未満	0.005 mg/L以下				
50	シマジン（CAT）	0.00003 mg/L未満	0.003 mg/L以下	100	ベンタゾン	0.002 mg/L未満	0.2 mg/L以下				