

「上下水道」について

P1

受付月	題名	ご意見内容	回答要旨	担当部
4月	ガス・水道管 施工後道路舗 装の整備不良 について	ガス・水道管などの敷設工事後 のアスファルト舗装が水平では なく、盛り上がっており、自転車 などの利用の場合、危ない。	舗装の仮復旧状態のことと思いた すが、一般的に仮復旧は、埋め戻し直 後の施工となり、十分な機械転圧を 行った上でも本復旧までの間の沈下 を想定して、多少高めにしておくのが 通例です。 通行に支障が無いように一層、業者 指導に努めます。	上下水道部