

屋外広告物点検報告書

記入例

令和〇 年〇 月〇 日

八幡市長様

〒 〇〇〇-〇〇〇〇  
 報告者 住所 京都府八幡市〇〇  
 氏名 八幡 太郎  
 TEL 075-983-〇〇〇〇  
 FAX 075-983-△△△△

屋外広告物の点検結果を下記のとおり報告します。

広告物の種類	一般広告塔・軒下広告物・建植広告物		許可基準表を参照	
表示(設置)位置	八幡市 八幡〇〇 1-1			
設置年月日	令和〇 年〇 月〇 日	点検年月日	令和〇 年〇 月〇 日	
点検者	氏名	八幡 次郎		※資格要件は定めていません
	住所	京都府八幡市〇〇		
	電話番号	075-983-〇〇〇〇		
点検箇所	点検項目	異常の有・無		改善の概要
基礎部・上部構造	1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき	有	無	
	2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき	有	無	
	3 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	有	無	
支持部	1 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間	有	無	
	2 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落	有	無	※異常有りの場合は修繕前後の写真を添付してください。
取付部	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	有	無	
	2 溶接部の劣化、コーキングの劣化等	有	無	
	3 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常	有	無	
広告版	1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	有	無	ビスの欠落あり ビスの打ち直しにより修繕
	2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損	有	無	
	3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	有	無	
照明装置	1 照明装置の不点灯、不発光	有	無	
	2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	有	無	
	3 周辺機器の劣化、破損	有	無	
その他	1 付属部材（※）の腐食、破損	有	無	
	2 避雷針の腐食、損傷	有	無	
	3 その他点検した事項（ ）	有	無	

※装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品

注) 広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は、「改善の概要」の欄に斜線を引くこと。