

## 八幡市水道ビジョン中間改訂（素案）に係るパブリックコメントの結果について

- ・ 募集期間 令和7年10月10日（金）から11月5日（水）まで
- ・ 募集案内 広報やわた10月号掲載、市ホームページ掲載、LINE投稿、閲覧コーナー配架
- ・ 提出件数 1件
- ・ 意見の反映 なし（素案に盛り込まれていないため）

意見の概要	本市の考え方
<p>八潮市における下水道管の老朽化を起因とする道路陥没事故により、インフラ老朽化対策の必要性が全国的に高まっている。</p> <p>素案にもあるとおり、八幡市においては人口減少等による水需要の推移を考慮しつつ、計画的に施設更新を進めてほしい。</p> <p>基本理念の「安心と信頼の水を未来まで」を継承し、持続可能な事業運営に取り組んでいただきたい。</p>	<p>水道施設及び管路は適切な維持管理を行っていく必要があり、本水道ビジョンにおいても重点施策の一つとして掲げています。</p> <p>施設に関しては、浄水場及び配水池ともに耐震化率100%を達成しており、今後も定期的な点検を行い、適正な維持管理に努めていきます。</p> <p>管路に関しては、災害時等を含め安定した水の供給を行えるよう、更新すべき管路について優先順位（①基幹管路、②重要給水施設管路、③漏水履歴のある管路）を設定し、老朽管を含めた管路の更新を計画的に進めていきます。</p> <p>（水道ビジョン26ページより）</p>