

貯水槽水道
使用開始前水質検査項目

水質基準に関する省令項目の水質検査（12項目）

1	一般細菌	7	pH 値
2	大腸菌	8	味
3	亜硝酸態窒素	9	臭気
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	色度
5	塩化物イオン	11	濁度
6	有機物	12	遊離残留塩素

検査は末端給水栓から採水すること。

※残留塩素については検出されればよい。